

Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии

МУП "Бобровская горэлектросеть"

наименование ТСО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч/%					
		начало	окончание			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организационные мероприятия										
1,1	Замена ламп накаливания на люминесцентные	4кв2013	4кв2013	абоненский отдел	25шт	1,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
1,2	Замена окон на пластиковые	2кв2017	4кв2017	абоненский отдел	17шт						
2	Технические мероприятия										
2,1	Реконструкция ячеек РП 10кВ№1	3кв2013	4кв2018		7 ячеек		122,20	122,20	122,20	122,20	122,20
2,2	Замена силовых трансформаторов	2013	2018г		10шт	2,30	4,60	7,10	9,40	11,70	14,00
2,3	Замена проводов ЛЭП 0,4 на большее сечение	2013	2018		6км	12,00	24,00	36,00	48,00	60,00	72,00
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета										
3,1	Оснащение современными приборами учета	2013	2018		1000шт	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80
4	Всего					18,00	158,30	174,60	190,70	206,80	222,90
4.1	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии					0,17%	1,53%	1,69%	1,85%	2,00%	2,16%
4.2	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть					0,03%	0,25%	0,28%	0,30%	0,33%	0,35%

Подпись

Ф.И.О.

Должность