

Сведения об отключениях электроэнергии
за Февраль 2015г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
01.02.2015г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-1 до МТП-18) Короткое замыкание на МТП-18.	с 08.30 до 08.53
01.02.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-23 - ТП-103) Причина не установлена.	с 21.46 до 22.14
02.02.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от ТП-83 до ТП-23) ТП-86 вышел из строя опорный изолятор 10 кВ.	с 00.19 до 00.50
02.02.2015г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2 до ТП-38 – ТП-40 – ТП-85) Плохие погодные условия.	с 08.30 до 11.50
02.02.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-1) Плохие погодные условия.	с 10.20 до 10.40
25.02.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС 110/10 «Хреновое» (участок от ТП-1 до ЛР-7) Пробой опорного изолятора 10 кВ на ТП-43	с 01.00 до 06.00