

Сведения об отключениях электроэнергии

за Май 2015г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
01.05.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС 110/10 «Хреновое» Сбита опора ВЛ-10 кВ.	с 19.20 до 22.08
08.05.2015г.	ВЛ-10-3, ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» Выход из строя трансформатора напряжения на ПС «Бобров – Тяговая»	с 18.20 до 18.50
15.05.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» Сильный ветер, плохие погодные условия.	с 11.35 до 11.45
16.05.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС 110/10 «Хреновое» Выход из строя силового трансформатора ТП-2 в результате удара молнии	с 12.55 до 16.30
17.05.2015г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» Сильный ветер, плохие погодные условия.	с 13.00 до 13.15
20.05.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Тяговая» Падение дерева КЗ на ВЛ-10 кВ (п. Дугинка)	с 14.42 до 14.45
26.05.2015г.	ВЛ-10-10 от ПС «Бобров – Тяговая» Отключение линии ВЛ-10 кВ в связи с тушением пожара воинской части.	с 15.17 до 20.38

Сведения об отключениях электроэнергии
за Апрель 2015г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
03.04.2015г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2) Причина не установлена.	с 21.00 до 21.40
04.04.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС 110/10 «Хреновое» ТП-34 выход из строя изолятора на подвижном ноже разъединителя 10 кВ	с 23.00 до 0.15
06.04.2015г.	ВЛ-10-25 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-1) Падение сухой ветки на ВЛ-10 кВ.	с 19.55 до 20.05
07.04.2015г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» Попадание животного на шины 10 кВ ТП-74	с 13.44 до 13.50
14.04.2015г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная» (участок от ПС «Бобров - Районная» до РП-1-ТП-98-40) Сильный порыв ветра	с 14.34 до 14.45
27.04.2015г.	ВЛ-10-8 от ПС «Бобров - Районная» (участок ТП-65, 6, 7, 50, 80) КЗ на КЛ-10 кВ (Мясокомбинат), выход из строя МВ-10 кВ на ПС «Бобров-Тяговая»	с 22.02 до 03.10

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии

за Март 2015г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
06.03.2015г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2) Причина не установлена.	с 22.15 до 23.15
25.03.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от ПС «Тяговая» до ТП-1,23,18) Причина не установлена.	с 06.10 до 06.35
29.03.2015г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2 до ТП-23, 85, 89) Плохие погодные условия.	с 13.50 до 14.05
29.03.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС 110/10 «Хреновое» Причина не установлена.	с 14.15 до 14.17

Сведения об отключениях электроэнергии
за Февраль 2015г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
01.02.2015г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-1 до МТП-18) Короткое замыкание на МТП-18.	с 08.30 до 08.53
01.02.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-23 - ТП-103) Причина не установлена.	с 21.46 до 22.14
02.02.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от ТП-83 до ТП-23) ТП-86 вышел из строя опорный изолятор 10 кВ.	с 00.19 до 00.50
02.02.2015г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2 до ТП-38 – ТП-40 – ТП-85) Плохие погодные условия.	с 08.30 до 11.50
02.02.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-1) Плохие погодные условия.	с 10.20 до 10.40
25.02.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС 110/10 «Хреновое» (участок от ТП-1 до ЛР-7) Пробой опорного изолятора 10 кВ на ТП-43	с 01.00 до 06.00

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за январь 2015г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
03.01.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от ПС «Бобров - Тяговая» до РП-1) Плохие погодные условия.	с 04.40 до 04.56 с 05.20 до 05.29
11.01.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-23 - ТП-103) Плохие погодные условия (налипание мокрого снега).	с 09.52 до 10.09
12.01.2015г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от ПС «Бобров – Тяговая» до РП-1 - ТП-23 – ТП-103) Плохие погодные условия.	с 17.43 до 18.03
31.01.2015г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2 до ТП-38 – ТП-40 – ТП-44 – ТП-85) Плохие погодные условия.	с 22.40 до 22.49
31.01.2015г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная» (участок от ПС «Бобров – Районная» до РП-1) Короткое замыкание на линии 10 кВ. Упало дерево.	с 22.49 до 22.50

Сведения об отключениях электроэнергии

за декабрь 2014г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
25.12.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 - ТП-23 – ТП-85 – ТП-18) Короткое замыкание прибора учета ТП - 97.	с 11.43 до 12.00
28.12.2014г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 - ТП-39 – ТП - 40) Выход из строя высоковольтных предохранителей на ТП -48 в результате сильного ветра, снега.	с 03.59 до 04.35
28.12.2014г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 - ТП-23 – ТП - 104) Выход из строя высоковольтных предохранителей 10 кВ на ТП -4 в результате сильного ветра, снега.	с 07.30 до 07.38
28.12.2014г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 - ТП-23 – ТП - 104) Сильный ветер, налипание мокрого снега.	с 10.30 до 12.17
30.12.2014г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 - ТП-38 – ТП - 40) Короткое замыкание на ТП – 34 «а» ЗАО ЗРМ «Бобровский»	с 03.55 до 04.20

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за ноябрь 2014г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
01.11.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 - ТП-40 – ТП-38 – ТП-60) Причина не установлена.	с 09.58 до 10.10
05.11.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 - ТП-85 – ТП-23) Причина не установлена.	с 13.09 до 13.35
17.11.2014г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 - ТП-23) Искрение контакта на разъединителе ТП-19.	с 18.30 до 18.39
07.11.2014г.	ВЛ-10-3 от ПС 110/10 «Хреновое» Причина не установлена.	с 23.00 до 02.00
12.11.2014г.	ВЛ-10-3 от ПС 110/10 «Хреновое» Причина не установлена.	с 21.30 до 21.50

Сведения об отключениях электроэнергии

за октябрь 2014г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
03.10.2014г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-23) При строительных работ, экскаватор задел ВЛ-10 кВ	с 17.16 до 17.35
07.10.2014г.	ВЛ-10-8 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38) Повреждение опоры а/транспортом.	с 21.15 до 21.55
13.10.2014г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-35А (кабель Мясокомбината)) Причина не установлена.	с 17.45 до 18.00
17.10.2014г.	ВЛ-10-3 и ВЛ-10-4 от ПС «Бобров – Тяговая». Повреждение на оборудовании ПС «Бобров-Тяговая»	с 11.25 до 11.55
20.10.2014г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38, 40) Причина не установлена.	с 18.57 до 19.17
21.10.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 до ТП-85) Упал сук на ВЛ-10 кВ.	с 18.54 до 19.03

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за сентябрь 2014г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
03.09.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 до ТП-23) Причина не установлена	с 16.00 до 16.15
11.09.2014г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-23 до ТП-18) Короткое замыкание на эл. оборудовании «Мясокомбинат Бобровский»	с 9.50 до 10.02
23.09.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от ПС «Бобров-Районная» до Рп-2) Причина не установлена.	с 12.03 до 12.30
29.09.2014г.	ВЛ-10-8 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38) Упал сук на ВЛ-10 кВ.	с 13.20 до 13.45

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за август 2014г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
06.08.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-2 до ТП-38, 40) Причина не установлена.	с 13.02 до 13.10
08.08.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 до ТП-23) Причина не установлена.	с 09.35 до 09.40
19.08.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 до ТП-23) Причина не установлена.	с 3.15 до 3.29

Сведения об отключениях электроэнергии

за июль 2014г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
03.07.2014г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-23,1,18) На ТП-86 вышел из строя в/в предохранитель.	с 11.00 до 11.15
17.07.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-2 до ТП-38) Токовая отсечка на ПС «Бобров – Районная» Причина не установлена.	с 10.17 до 10.37
18.07.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 до ТП-18, 85, 23, 44 , 68, 101) Удар молнии.	с 19.07 до 19.35
21.07.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-1 до ТП-1) Токовая отсечка на ПС «Бобров – Районная» Причина не установлена.	с 13.09 до 13.25
31.07.2014г.	ВЛ-10-10 от ПС «Бобров-Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-1) Вышел из строя изолятор ВЛ-10 кВ	с 04.00 до 04.40
31.07.2014г.	ВЛ-10-8, от ПС «Бобров-Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38, 40) Вышел из строя изолятор ВЛ-10 кВ	с 07.07 до 07.28

Сведения об отключениях электроэнергии

за июнь 2014г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
01.06.2014г.	ВЛ-10-25 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2 до ТП-38,68,40) Сильные порывы ветра.	с 13.07 до 13.21
03.06.2014г.	ВЛ-10-8 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38, 40) Отгорел шлейф 10 кВ.	с 13.55 до 14.20
09.06.2014г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38, ТП-1) Сильный ливень и гроза	с 14.45 до 15.20
09.06.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 до ТП-23) Сильный ливень и гроза, упало дерево на ВЛ 10 кВ.	с 15.15 до 15.30
10.06.2014г.	ВЛ-10-3, ВЛ-10-4 от ПС «Бобров-Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-23) Переключение по ВЛ 110 кВ ОАО МРСК-ЦЕНТРА Воронежэнерго.	с 10.40 до 11.20
10.06.2014г.	ВЛ-10-3, ВЛ-10-4 от ПС «Бобров-Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38) Переключение по ВЛ 110 кВ МРСК-ЦЕНТРА Воронежэнерго.	с 15.20 до 16.00
11.06.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-2 до ТП-23) Сильные порывы ветра. Падение веток.	с 21.25 до 21.35
11.06.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-2 до ТП-23) Сильные порывы ветра. Падение веток.	с 23.35 до 23.50
21.06.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-2 до ТП-23, ТП-18) Сильные порывы ветра. Падение веток.	с 9.42 до 9.55

Сведения об отключениях электроэнергии

за май 2014г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
06.05.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2 до ТП-81) Наброс сухой ветки на ВЛ-10 кВ.	с 17.05 до 17.25
23.05.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 до ТП-2, ТП-40) Причина не установлена.	с 11.43 до 11.53
23.05.2014г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров – Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38, ТП-23) Сбита опора.	с 12.43 до 16.02
28.05.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров – Районная» (участок от РП-2 до ТП-38, ТП-40, ТП-68) Повреждение кабельной линии ВЛ-10-13.	с 16.25 до 16.46

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за апрель 2014г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
01.04.2014г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-104 до ТП-23) Падение дерева на ВЛ-10 кВ.	с 07.47 до 09.55
04.04.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2 до ТП-23, ТП-41.) Наброс сухой ветки на ВЛ-10 кВ.	с 17.44 до 18.15
26.04.2014г.	ВЛ-10-3 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-23) Причина не установлена.	с 08.08 до 08.21

Сведения об отключениях электроэнергии

за март 2014г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
03.03.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная» (участок от ТП-60 до ТП-44) Замена поврежденной опоры в следствии ДТП..	с 12.45 до 15.15
21.03.2014г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-19, ТП-50, ТП-80) Падение дерева в результате ураганного ветра.	с 24.20 до 02.10
21.03.2014г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от ТП-19 до ТП-104) Пробой изолятора 10 кВ.	с 04.10 до 11.20
24.03.2014г.	ВЛ-10-3 и ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от ПС Бобров-Тяговая до ТП-23 и ТП-38). Выход из строя кабеля 10 кВ питающего Ф-3	с 16.00 до 16.40
26.04.2014г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от ПС Бобров-Тяговая до РП-1, ТП-1, ТП-38). Короткое замыкание на ТП-2	с 16.55 до 17.30
29.03.2014г.	ВЛ-10-7 от ПС Бобров-Тяговая (участок от РП-1 до ТП-104, ТП-23). Упало дерево на ВЛ-10 кВ в п. Дугинка, сильный ветер.	с 14.56 до 15.06

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за февраль 2014г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
09.02.2014	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров» 220 кВ. Попадание животного в РУ-10 кВ ТП-116.	с 12.00 до 13.00
23.02.2014	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров-Районная» (участок от РП-2 до ТП-38, ТП-85, ТП-68, ТП-40). Выход из строя ВР-10 на ТП-130, принадлежащей потребителю.	с 22.59 до 23.11

Сведения об отключениях электроэнергии

за январь 2014г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
07.01.2014г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная» (участок от РП-2 до ТП-38, ТП-85, ТП-68, ТП-44) Короткое замыкание.	с 10.07 до 10.45
08.01.2014г.	ВЛ-10-3 и ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок от РП-1 до ТП-38, ТП-50, ТП-80) Отключились шины ВЛ-10 кВ. (авария на оборудование ПС «Бобров-Тяговая»)	с 05.30 до 06.14
10.01.2014г.	ВЛ-10-4 от ПС «Бобров - Тяговая» (участок РП-1 до ТП-38) Причина не установлена.	с 10.02 до 10.15
11.01.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-2 до ТП-23, ТП-18). Причина не установлена.	с 22.05 до 22.50
13.01.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-2 до ТП-23, ТП-18). Причина не установлена.	с 10.12 до 10.29
16.01.2014г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров» 220 кВ (участок от РП-2 до ТП-23). Причина не установлена.	с 09.30 до 9.43