

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за Июнь 2015г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
05.06.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Тяговая» Вывод из строя опорного изолятора 10 кВ на ТП-71	с 00.15 до 02.15