

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за Декабрь 2015г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
14.12.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Тяговая» Вышел из строя изолятор 10 кВ на ТП-99	с 15.15 до 16.20
27.12.2015г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная» Ураган, КЗ на ВЛ-10 кВ в следствии падения дерева	с 11.53 до 13.00
27.12.2015г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров – Тяговая Ураган, обрывы ВЛ-10 кВ в следствии падения деревьев	с 11.55 до 13.00
27.12.2015г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная» Ураган, КЗ на ВЛ-10 кВ	с 15.50 до 16.35