

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии
за Апрель 2016г.

дата		Время
	Аварийные отключения	
10.04.2016г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Районная» КЗ, пробой опорного изолятора 10 кВ на ТП-99	с 22.00 до 22.35
25.04.2016г.	ВЛ-10-7 ПС «Бобров - Районная» падение дерева, КЗ на ВЛ-10 кВ п. Дугинка	с 11.50 до 12.25