

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии

за Июль 2016г.

Дата		Время
	Аварийные отключения	
14.07.2016г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная», выход из строя кабельной муфты на опоре №1	с 13.02 до 13.57
15.07.2016г.	ВЛ-10-19 ПС «Бобров - Районная» Выход из строя концевой муфты ВЛ-10 кВ на РУЭС	с 12.37 до 13.10
25.07.2016г.	ВЛ-10-19 ПС «Бобров - Районная» падение дерева, КЗ на ВЛ-10 кВ	с 19.40 до 20.14
26.07.2016г.	ВЛ-10-8 от ПС «Бобров - Тяговая» КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изолятора	с 19.25 до 19.35
28.07.2016г.	ВЛ-10-7 от ПС 110/10 «Хреновое» КЗ на ВЛ-10 кВ в результате падения обломка дерева	с 15.55 до 17.00