

МУП «Бобровская горэлектросеть»

**Сведения об отключениях электроэнергии**  
за Сентябрь 2016 г.

Дата		Время
	<b>Аварийные отключения</b>	
03.09.2016г.	ВЛ-10-19 ПС «Бобров - Районная» нагрев контактного соединения линейного разъединителя на ВЛ-10 кВ	с 20.30 до 21.44
05.09.2016г.	ВЛ-10-7 от ПС 110/10 «Хреновое» КЗ на ВЛ-10 кВ падение дерева в результате сильных порывов ветра	с 17.20 до 18.00
16.09.2016г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Районная», КЗ на линии ВЛ-10 кВ в результате пробоя изолятора 10 кВ	с 07.23 до 11.23
25.09.2016г.	ВЛ-10-7 от ПС 110/10 «Хреновое» пробой проходных изоляторов 10 кВ на ТП-5 и ТП-21	с 17.53 до 06.30