

## Сведения об отключениях электроэнергии

за Октябрь 2016 г.

Дата		Время
	<b>Аварийные отключения</b>	
13.10.2016г.	ВЛ-10-7 ПС «Бобров - Районная» КЗ, выход из строя КЛ-10 кВ ТП-129	с 09.48 до 15.40
26.10.2016г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Районная» ВЛ-10 кВ, выход из строя кабельной муфты 10 кВ (3-й водоподъем)	с 16.50 до 17.50
27.10.2016г.	ВЛ-10-19 от ПС «Бобров - Районная», выход из строя проходных изоляторов на ТП-86	с 00.14 до 01.55
27.10.2016г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Районная», нагрев контактного соединения линейного разъединителя на ВЛ-10 кВ	с 05.40 до 05.53
28.10.2016г.	ВЛ-10-7 от ПС «Бобров - Районная», КЗ, обрыв провода на ВЛ-10 кВ автокраном (п. Лушниковка)	с 12.05 до 12.15
29.10.2016г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная», падение дерева, КЗ на ВЛ-10 кВ по ул. 60 лет Октября	с 12.45 до 13.10
31.10.2016г.	ВЛ-10-13 от ПС «Бобров - Районная», КЗ на ВЛ-10 кВ, налипание мокрого снега	с 06.48 до 05.58