

МУП «Бобровская горэлектросеть»

Сведения об отключениях электроэнергии

за Декабрь 2016 г.

Дата		Продолжительность, час
	Аварийные отключения	
16.12.2016г.	КЗ ТП-46 ВЛ-0,4 кВ, вышел из строя опорный изолятор	1,3
27.12.2016г.	КЗ на ВЛ-0,4 кВ, сильный порыв ветра	1
27.12.2016г.	КЗ на ВЛ-10 кВ, сильный порыв ветра	1,2
30.12.2016г.	КЗ, выход из строя КЛ-0,4 кВ ТП-62	2