

Информация о количестве отключений электроэнергии
по Бобровскому муниципальному району за 2017 год

№ п/п	Населенный пункт	Количество отключений, шт	Дата отключений	Продолжительность, час	Примечание
1	2	3	4	5	6
2017г.					
МУП «Бобровская горэлектросеть»					
1	Бобров	1	13.01.2017г.	0,7	КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изолятора
2	Бобров	1	21.01.2017г.	0,4	КЗ, вышли из строя плавкие вставки 10 кВ на ТП-22, кража эл.энергии
3	Бобров	1	27.01.2017г.	2,4	КЗ, вышел из строя автоматический выключатель 0,4 кВ на ТП-33, кража эл. энергии
4	Бобров	1	31.01.2017г.	0,5	КЗ, вышли из строя плавкие вставки 0,4 кВ ТП-62, кража эл. энергии
5	Бобров	1	09.02.2017г.	1,2	КЗ кабеля на стороне 0,4 кВ трансформатора РП-1
6	Хреновое	1	13.02.2017г.	1	КЗ на ВЛ-10 кВ, повалка дерева посторонними лицами на ул. Фруктовая
7	Бобров	1	04.03.2017г.	0,3	КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изолятора
8	Хреновое	1	26.03.2017г.	2	КЗ на ВЛ-0,4 кВ, повалка дерева посторонними лицами на ул. Фруктовая
9	Хреновое	1	03.04.2017г.	1	КЗ, повреждение ВЛ-10 кВ на кордоне Брагино
10	Бобров	1	16.04.2017г.	1,8	КЗ, падение дерева на ВЛ-10 кВ
11	Бобров	1	24.04.2017г.	0,7	КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изолятора
12	Хреновое	1	08.05.2017г.	0,5	КЗ на ВЛ-0,4 кВ ТП-25 по ул. Большая, вышел из строя предохранитель
13	Бобров	1	10.06.2017г.	1,4	КЗ на ВЛ-10 кВ ТП-89, вышел из строя изолятор 10 кВ
14	Бобров	1	10.06.2017г.	2	КЗ на ВЛ-0,4 кВ, обрыв провода самосвалом по ул. Кр. Печать д.29
15	Хреновое	1	24.06.2017г.	1,6	КЗ в РУ-10 кВ ТП-7, попадание птицы на шины 10 кВ
16	Бобров	1	29.06.2017г.	0,4	КЗ на ВЛ-10 кВ ТП-22, выход из строя силового трансформатора
17	Хреновое	1	16.07.2017г.	0,7	КЗ, повреждение КЛ-10 кВ, вышел из строя кабель под железной дорогой
18	Бобров	1	18.07.2017г.	3,8	КЗ на обмотках силового трансформатора 10 кВ ТП-22
19	Хреновое	1	20.07.2017г.	4,7	КЗ на ВЛ-0,4 кВ, обрыв провода мусоровозом по ул. Октябрьская, д.17, д.15, д.13
20	Бобров	1	22.07.2017г.	0,2	КЗ на ВЛ-10 кВ сильный ветер, дождь
21	Бобров	1	30.07.2017г.	2,5	КЗ, выход из строя КЛ-10 кВ
22	Хреновое	1	08.08.2017г.	6,3	КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изоляторов 10 кВ в результате удара молнии
23	Бобров	1	10.08.2017г.	0,2	КЗ на ВЛ-10 кВ, попадание птицы на выводы 10 кВ ТП-104
24	Бобров	1	23.08.2017г.	3,5	КЗ на обрыв линии 0,4 кВ в результате падения дерева
25	Бобров	2	28.08.2017г.	5,5	Обрыв и КЗ на ВЛ-10 кВ, результате падения дерева из-за урагана
26	Бобров	1	02.09.2017г.	0,4	Вышел из строя вентильный разрядник на ТП-128. Посадка напряжения, отключение ПСС-10 кВ
27	Бобров	1	02.09.2017г.	0,4	Удар молнии по ВЛ-10 кВ. Перенапряжение в эл. сети, срабатывание защиты
28	Бобров	1	14.09.2017г.	0,3	Вышел из строя изолятор 10 кВ на ВЛ-10 кВ «ЭКОНИВА АГРО»
29	Бобров	1	06.10.2017г.	0,8	Отключение ВЛ-10-6 Коршево на ПС Коршево. По причине неисправности системы (управление выключателя 10 кВ (МРСК))
30	Хреновое	1	21.10.2017г.	1,1	КЗ на ВЛ-0,4 кВ, обрыв провода 0,4 кВ

31	Хреновое	1	28.10.2017г.	0,6	Срабатывание защиты на ТП-2 (выгорание предохранителя нагрузки на ВЛ-0,4 кВ)
32	Бобров	1	31.10.2017г.	1,1	КЗ, падение дерева на ВЛ-10 кВ, сильный ветер, дождь
33	Хреновое	1	03.11.2017г.	0,9	КЗ, возгорание опоры ВЛ-10 кВ
34	Бобров	1	20.11.2017г.	2,5	Падение дерева на линию ВЛ-10 кВ, повреждение линии
35	Бобров	2	22.11.2017г.	3,4	Падение дерева на линию ВЛ-10 кВ, повреждение линии
36	Бобров	1	06.12.2017г.	0,7	КЗ, вышел из строя проходной изолятор, ВЛ-10 кВ ТП-21
37	Бобров	1	10.12.2017г.	1,3	КЗ в РП-2, отгорела шина на ВЛ-0,4 кВ
38	Бобров	1	25.12.2017г.	2,2	КЗ на ВЛ-0,4 кВ ТП-24
39	Бобров	1	31.12.2017г.	1	КЗ, отгорел провод ВЛ-0,4 кВ
	Итого:	41		62,0	

Директор МУП
«Бобровская горэлектросеть»

А.Н. Котов