

Информация о количестве отключений электроэнергии
по Бобровскому муниципальному району за 2018 год

№ п/п	Населенн ый пункт	Количе ство отключ ений, шт	Дата отключений	Продолжите льность, час	Примечание
1	2	3	4	5	6
2018г.					
МУП «Бобровская горэлектросеть»					
1	Бобров	1	21.01.2018г.	4,9	КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя проходного изолятора 10 кВ
2	Бобров	1	21.01.2018г.	1,9	КЗ, вышла из строя кабельная вставка 0,4 кВ на ТП-42
3	Бобров	1	23.01.2018г.	1,3	КЗ, на ВЛ-10 кВ, плохие погодные условия
4	Бобров	1	24.01.2018г.	0,6	КЗ на ТП принадлежащей мостостраителям
5	Бобров	1	15.02.2018г.	0,5	КЗ, перегрузка в линии сети 0,4 кВ
6	Бобров	1	04.03.2018г.	1	выход из строя предохранителя 10 кВ на ТП-38 в результате КЗ на ВЛ-0,4 кВ СПТУ
7	Бобров	1	20.03.2018г.	1,4	КЗ, (авария в сетях РУЭС) выход из строя кабель 10 кВ
8	Бобров	1	28.04.2018г.	0,05	авария на ПС Елань-Колено
9	Бобров	1	08.05.2018г.	0,5	КЗ на ВЛ-10 кВ, выход из строя изолятора
10	Бобров	1	12.05.2018г.	0,4	КЗ, обрыв линии ВЛ 10 кВ в результате падения дерева
11	Бобров	1	24.06.2018г.	15,72	КЗ, обрыв линии ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в результате прохождения урагана (сильный ветер, дождь, гроза)
12	Бобров	1	29.06.2018г.	2,5	КЗ на ВЛ-10 кВ, обрывы проводов, в результате грозы, дождя, сильного ветра (плохие погодные условия)
13	Хреновое	1	12.07.2018г.	0,8	КЗ, вышел из строя разрядник на ВЛ-10 кВ ТП-17, сильный дождь, гроза
14	Бобров	1	19.07.2018г.	0,4	КЗ на ВЛ-10 кВ, на ТП потребителя
			За август отключений нет		
15	Бобров	2	02.09.2018г.	0,8	КЗ на ВЛ-10 кВ, в результате грозы, дождя, сильного ветра
16	Хреновое	1	04.10.2018г.	0,3	Отключение секции шин 10 кВ (авария на ПС-110 кВ Хреновое (МРСК))
17	Хреновое	1	14.10.2018г.	0,3	Ремонт разъединителя 10 кВ, обрыв фазы
18	Бобров	1	15.10.2018г.	0,95	КЗ, повреждение КЛ-10 кВ строительной техникой
19	Хреновое	1	24.10.2018г.	2	КЗ на линии 10 кВ, падение дерева в п. Брагино
			За ноябрь отключений нет		
20	Бобров	1	07.12.2018г.	0,6	КЗ, возгорание разъединителя 10 кВ на ТП-83
	Итого	21		36,92	

Директор МУП
«Бобровская горэлектросеть»

А.Н. Котов