

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

**МУП «Бобровская горэлектросеть» за 2021 год**  
(наименование сетевой организации)

**1. Общая информация о сетевой организации**

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество потребителей		Категория надежности		Динамика к 2020 году
	СН2	НН	вторая	третья	
Юридические лица	412	117	15	514	101
Физические лица	2	15239	-	15241	100,3
<b>ИТОГО</b>	<b>414</b>	<b>15356</b>	<b>15</b>	<b>15755</b>	<b>100,3</b>

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирных домах, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество точек поставки		Оборуд. приборами учета	Вводные устройства в многоквартирн. домах	Бесхозяйные объекты	Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных	Динамика к 2020 году
	СН2	НН					
Юридические лица	412	672	1084	-	-	-	100,9
Физические лица	2	15502	15504	-	-	-	102
<b>ИТОГО</b>	<b>414</b>	<b>16174</b>	<b>16588</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101,9</b>

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

			Динамика относительно года, предшествующего отчетному
			<b>2020г.</b>
		<b>2021г.</b>	
ВЛ-10 кВ	СН2	139,71 км	113,7%
ВЛ-0,4 кВ	НН	535,1 км	100,3%
КЛ-10 кВ	СН2	41,07 км	111,2%
КЛ-0,4 кВ	НН	9,85 км	121,3%
ТП	СН2	249 шт	101,6%

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

Показатель	% износа 2021г.	Динамика относительно года, предшествующего отчетному 2020г.
Трансформаторы:		
110 кВ		
35 кВ		
6-10 кВ (СН2)	30	100%
Электросети:		
110 кВ		
35 кВ		
6-10 кВ (СН2)	20	100%
0,4 кВ (НН)	25	100%

Директор  
И.И. Кононенко

Иванов А.С.  
Иванова С.К.