

Приложение N 7  
к Единым стандартам качества  
обслуживания сетевыми  
организациями потребителей услуг  
сетевых организаций

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

МУП «Бобровская горэлектросеть» за 2022 год  
(наименование сетевой организации)

1. Общая информация о сетевой организации

1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество потребителей		Категория надежности		Динамика к 2021 году
	СН2	НН	вторая	третья	
Юридические лица	413	117	16	514	100.2
Физические лица	2	16072	-	16074	105.5
ИТОГО	415	16189	16	16588	105.3

1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.

Потребители	Количество точек поставки		Оборуд. приборами учета	Вводные устройства в многокв. дома	Бесхозяйные объекты	Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных	Динамика к 2021 году
	СН2	НН					
Юридические лица	413	662	1075		-	-	99.2
Физические лица	2	15543	15545		-	-	100.3
<b>ИТОГО</b>	<b>415</b>	<b>16205</b>	<b>16620</b>		-	-	<b>100.2</b>

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.

		динамика относительно года, предшествующего отчетному	
		2022г.	2021г.
ВЛ-10 кВ	СН2	140,16 км	123,3%
ВЛ-0,4 кВ	НН	535,73 км	100,1%
КЛ-10 кВ	СН2	41,42 км	100,9%
КЛ-0,4 кВ	НН	10,17 км	103,3%
ТП	СН2	251 шт	100,8%

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.

Показатель	% износа 2022г.	динамика относительно года, предшествующего отчетному 2021г.
Трансформаторы:		
110 кВ		
35 кВ		
6-10 кВ (СН2)	25	83.3%
Электросети:		
110 кВ		
35 кВ		
6-10 кВ (СН2)	10.73	53.6%
0,4 кВ (НН)	28.43	113.6%

Директор



А.С. Клейменов

Главный экономист

С.Н. Мищерякова